





※1階のX10~X11間EタイプのみMBからPSまで天井配管とする。

Eタイプ

- 特記事項
- 1) 特記なき配管は床上コロガシ配管とする。
  - 2) 排水管は壁管より1mまで耐火二層管、以降VP管とする。
  - 3) 排水管の勾配は1/50以上とする。
  - 4) 排水壁管はGW25t巻き及び遮音シートとする。
  - 5) 排水壁管には掃除口を設置すること。(設置階は系統図参照)
  - 6) 防火区画貫通部は、国土交通大臣認定工法(系統図参照)とする。
  - 7) 各水栓には、止水栓を設置する。
  - 8) 浴室給水管系統には消音テープ巻き施工とする。
  - 9) キッチン給水管、給湯管にはクロス分岐バルブを設置のこと。
  - 10) 天井内配管とする給水管は保温付とする。
  - 11) 給水管、ガス管の口径は系統図参照
  - 12) ユニットバス排水管への接続は、MD継手等の可とう継手を設置とする。
  - 13) フレキシブルジョイントは、内面が平滑なものを使用すること。
  - 14) キッチン流し、洗面流し及び手洗い流しの下部に簡易型漏水検知器(水漏れ検太郎)を設置すること。

スラブ下がり 凡例	レベル
	FL-220
	FL-120

配管口径表	
名称	口径
給水管・給湯管(メイン管)	20φ
給水管・給湯管(U B)	13φ
給水管・給湯管(キッチン)	13φ
給水管・給湯管(洗面化粧台)	13φ
給水管・給湯管(洗濯機)	13φ
給水管(便所)	13φ
給水管(手洗器)	13φ
ガス管(メイン管)	25φ
ガス管(ガスコンロ)	15φ

キープラン												
H	I	J	J'	I'	C	F	G					
K	D	D	D'	D	D'	D'	D'	E	E	A	L	B
K	D	D	D'	D	D'	D'	D'	E	E	A	L	B
K	D	D	D'	D	D'	D'	D'	E	E	A	L	B
K	D	D	D'	D	D'	D'	D'	E	E	A	L	B