



記号	液管	ガス管
①	9.5	15.1
②	9.5	19.1
③	9.5	22.2
④	12.7	25.4

- 注) 1.0ダクト、及びEAダクト(外壁より1m迄)にはG125相当の新熱気流とする。
2. VCは全てSIS製深形とする。(壁掛形全熱交換器・給排気フードは機種付属とする。
3. 給気用のVCには防虫網(SIS製)を設けるものとする。

凡例・備考

図面用途